



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

RECEBIDO 18 MAR 2010

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 001 / 005216 AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 1/2
2010-04-08

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

TUBOS DE POLIETILENO RETICULADO (PE-X), POR EL MÉTODO DEL PERÓXIDO, PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE Y FRÍA

**CROSSLINKED POLYETHYLENE (PE-X) PIPES, BY PEROXIDE METHOD, FOR HOT AND COLD
WATER INSTALLATIONS**

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

**HELIROMA PLASTICOS, SA
ZONA INDUSTRIAL, APARTADO 245
3850-184 ALBERGARIA-A-VELHA (PORTUGAL)**

y elaborado en

and manufactured in

**ZONA INDUSTRIAL
3850-184 ALBERGARIA-A-VELHA (PORTUGAL)**

es conforme con

complies with

**UNE-EN ISO 15875-1:2004
UNE-EN ISO 15875-2:2004**

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.52.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 01.52.

Fecha de concesión: **2010-04-08**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2013-09-29**
Expires on:


AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
El Director General de AENOR
General Manager

Este certificado anula y sustituye al certificado 001/004742, de fecha 2008-11-04.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 001/004742, dated 2008-11-04.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83

Entidad acreditada por ENAC (01/C-PR002.001)
Body accredited by ENAC (01/C-PR002.001)



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 001 / 005216
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/2
2010-04-08

MARCA COMERCIAL: PEXROMA
TRADEMARK:

| SERIE | DIÁMETROS (mm) | CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar) | OPACIDAD |
|--------------|-----------------------|--|-----------------|
| SERIE | DIAMETERS (mm) | APPLICATION CLASS / DESIGN PRESSURE (bar) | OPACITY |
| 3,5 | 16 | 1/10; 2/10; 4/10; 5/8 | NO |
| 4 | 16 | 1/8 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/8 | NO |
| 4,5 | 20 | 1/8; 2/6; 4/8; 5/6 | NO |
| 5 | 20 - 25 - 32 | 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6 | NO |

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 001/004742, de fecha 2008-11-04.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 001/004742, dated 2008-11-04.
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83