

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Autorizado según Resolución Exenta de la Superintendencia de Electricidad y Combustible N° 099 de fecha 17 de Enero de 2012.

TIPO DE CERTIFICACIÓN : EFICIENCIA ENERGÉTICA
CERTIFICADO N° : E-013-03-7203
FECHA DE EMISIÓN : 06 de Agosto de 2012
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN EMPLEADO : Ensayo de tipo seguido del control regular de los productos.
N° DE PARTIDA : 1°
NORMAS Y ESPECIFICACIONES : ISO 5151; Ed.1.0; Año 1994 (PE 1/26/2)
NCh 3081; Ed.1.0; Año 2007
SOLICITANTE : Ingeniería y Servicios Recal Ltda.
DIRECCIÓN SOLICITANTE : Blanco 15 I-3, Loteo Los Libertadores, Colina.
DECLARACIÓN DE INGRESO : 3110090095-9
CERTIF. DE APROBACIÓN SEG. : E-013-03-6811

Se certifica el siguiente modelo de producto eléctrico, presentado según Solicitud de Certificación N° E-013-03-20925 de fecha 30 de Septiembre de 2011.

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

1.1. DENOMINACIÓN TÉCNICA : Acondicionadores de Aire
1.2. DENOMINACIÓN COMERCIAL : Aire Acondicionado
1.3. MARCA : UNICLIMA
1.4. MODELO O TIPO : SM09R410
1.5. PAIS DE ORIGEN : China
1.6. PROCEDENCIA : China
1.7. TAMAÑO DEL LOTE O PARTIDA : 01 unidad
1.8. TRAZABILIDAD : INT: A50809941100098
EXT: B50821291000017 (N° de serie)
1.9. CLASE DE AISLACIÓN : I
1.10. NOMBRE DEL FABRICANTE : Ningbo Aux Imp. & Exp. Co., Ltd.
1.11. DIRECCIÓN DEL FABRICANTE : N°1166 North Mingguang Road, Jiangshan Yinzhou Ningbo P.R China.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de Funcionamiento	Frio y Calefacción	Clasificación en frio	B
Tipo de Unidad de Aire Acondicionado	Split/ muro	Consumo de energía (kWh/mes)	22,49
Tensión nominal	220 (V~)	Capacidad de refrigeración (kW)	2,30
Frecuencia nominal	50 (Hz)	Índice de eficiencia Energética (IEE)	3,07
Corriente nominal en calefacción (A)	3,5	Capacidad de calefacción (kW)	2,49
Corriente nominal en frio (A)	3,5	Clasificación en calefacción	D



INN, Acreditación CP 060
1 de 2

E-013-03-7203

SERVICIOS DE INGENIERÍA DE CALIDAD S.A.

Vasco de Gama N° 6266 - Teléfono (56-2) 277 87 78 - FAX : (56-2) 277 87 28 - Peñalolén - Santiago - Chile
COD.POST : 6932385 - E-Mail : sical@sical.cl - Web : www.sical.cl

3. OTROS ANTECEDENTES

N° de R.E. (SEC) que reconoce la Certificación Extranjera : No Aplica
N° de certificado aprobación. Tipo, sello de calidad o marca de conformidad : No Aplica
Nombre(s) de (o los) laboratorio(s) donde se ejecutaron los ensayos : Silab Ingenieros S.A.
N° de Informe de Ensayo : I-EAAC-0039-2012

4. USOS DEL PRODUCTO


Domésticos y similares

5. APROBACIÓN Y VIGENCIA


- 5.1 En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente **Certificado de aprobación**, de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias y normativas vigentes.
- 5.2 El presente Certificado tiene validez de 1 año a partir de la fecha de emisión. Sin embargo, si se efectuaran modificaciones en el artefacto que afecten sus características de funcionamiento y/o sus características generales de construcción, el presente certificado perderá su vigencia, y el artefacto modificado, deberá ser considerado como un nuevo producto para su aprobación.

6. ANTECEDENTES

- 6.1 Este Certificado se extiende en dos ejemplares.
- 6.2 N° de Informe de Ensayo : I-EAAC-0039-2012
- 6.3 N° Certificado Aprobación / Seguridad : E-013-03-6811
- 6.4 N° Certificado SEC asignado : 56558


GIACOMO BIANCARDI P.
Representante Legal del
Organismo de Certificación




M^a CRISTINA OSORIO C.
Responsable Técnico del
Organismo de Certificación

jut

INN, Acreditación CP 060
2 de 2

E-013-03-7203



SERVICIOS DE INGENIERÍA DE CALIDAD S.A.

Vasco de Gama N° 6266 - Teléfono (56-2) 277 87 78 - FAX : (56-2) 277 87 28 - Peñalolén - Santiago - Chile
COD.POST : 6932385 - E-Mail : sical@sical.cl - Web : www.sical.cl