

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Autorizado según Resolución Exenta de la Superintendencia de Electricidad y Combustible N° 099 de fecha 17 de Enero de 2012.

**TIPO DE CERTIFICACIÓN** : EFICIENCIA ENERGÉTICA  
**CERTIFICADO N°** : E-013-03-7026  
**FECHA DE EMISIÓN** : 10 de Mayo de 2012  
**SISTEMA DE CERTIFICACIÓN EMPLEADO** : Ensayo de tipo seguido del control regular de los productos  
**N° DE PARTIDA** : 1°  
**NORMAS Y ESPECIFICACIONES** : ISO 5151; Ed.1.0; Año 1994 (PE 1/26/2)  
NCh 3081; Ed.1.0; Año 2007  
**SOLICITANTE** : Ingeniería y Servicios Recal Ltda.  
**DIRECCIÓN SOLICITANTE** : Blanco 15 I-3, Loteo Los Libertadores, Colina.  
**DECLARACIÓN DE INGRESO** : 3110095155-2  
**CERTIF. DE APROBACIÓN SEG.** : E-013-03-6815

Se certifica el siguiente modelo de producto eléctrico, presentado según Solicitud de Certificación N° E-013-03-21398 de fecha 30 de Septiembre de 2011.

### 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 1.1. DENOMINACIÓN TÉCNICA : Acondicionadores de Aire  
1.2. DENOMINACIÓN COMERCIAL : Aire Acondicionado  
1.3. MARCA : UNICLIMA  
1.4. MODELO O TIPO : SM18R410  
1.5. PAIS DE ORIGEN : China  
1.6. PROCEDENCIA : China  
1.7. TAMAÑO DEL LOTE O PARTIDA : 01 unidad  
1.8. TRAZABILIDAD : INT: C87709941100019  
EXT: D87709941100006 (N° de serie)  
1.9. CLASE DE AISLACIÓN : I  
1.10. NOMBRE DEL FABRICANTE : Ningbo Aux Imp. & Exp. Co., Ltd.  
1.11. DIRECCIÓN DEL FABRICANTE : N° 1166 North Mingguang Road, Jiangshan Yinzhou  
Ningbo P.R. China.

### 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de Funcionamiento	Frío y Calefacción	Clasificación en frío	B
Tipo de Unidad de Aire Acondicionado	Split /muro	Consumo de energía (kWh/mes)	51,45
Tensión nominal	220 (V~)	Capacidad de refrigeración (kW)	5,21
Frecuencia nominal	50 (Hz)	Índice de eficiencia Energética (IEE)	3,04
Corriente nominal en calefacción (A)	7,39	Capacidad de Calefacción (kW)	5,46
Corriente nominal en frío (A)	7,17	Clasificación en calefacción	D

INN, Acreditación CP 060

E-013-03-7026

1 de 2



### SERVICIOS DE INGENIERÍA DE CALIDAD S.A.

Vasco de Gama N° 6266 - Teléfono (56-2) 277 87 78 - FAX : (56-2) 277 87 28 - Peñalolén - Santiago - Chile  
COD.POST : 6932385 - E-Mail : sical@sical.cl - Web : [www.sical.cl](http://www.sical.cl)

### 3. OTROS ANTECEDENTES

Nº de R.E. (SEC) que reconoce la Certificación Extranjera : No Aplica  
Nº de certificado aprobación. Tipo, sello de calidad o marca de conformidad : No Aplica  
Nombre(s) de (o los) laboratorio(s) donde se ejecutaron los ensayos : Silab Ingenieros S.A.  
Nº de Informe de Ensayo : I-EAAC-0025-2012

### 4. USOS DEL PRODUCTO


Domésticos y similares

### 5. APROBACIÓN Y VIGENCIA


- 5.1 En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente **Certificado de aprobación**, de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias y normativas vigentes.
- 5.2 El presente Certificado tiene validez de 1 año a partir de la fecha de emisión. Sin embargo, si se efectuaran modificaciones en el artefacto que afecten sus características de funcionamiento y/o sus características generales de construcción, el presente certificado perderá su vigencia, y el artefacto modificado, deberá ser considerado como un nuevo producto para su aprobación.

### 6. ANTECEDENTES

- 6.1 Este Certificado se extiende en dos ejemplares.
- 6.2 Se adjunta Informe de Ensayos : Nº I-EAAC-0025-2012
- 6.3 Nº Certificado Aprobación / Seguridad : E-013-03-6815
- 6.4 Nº Certificado SEC asignado : 49661

  
GIACOMO BIANCARDI P.  
Representante Legal del  
Organismo de Certificación

  
SICAL  
INGENIEROS EN CERTIFICACION

  
MARIA CRISTINA OSORIO  
Responsable Técnico del  
Organismo de Certificación

MCO/jut



INN, Acreditación CP 060  
2 de 2

E-013-03-7026

**SERVICIOS DE INGENIERÍA DE CALIDAD S.A.**

Vasco de Gama Nº 6266 - Teléfono (56-2) 277 87 78 - FAX : (56-2) 277 87 28 - Peñalolén - Santiago - Chile  
COD.POST : 6932385 - E-Mail : sical@sical.cl - Web : [www.sical.cl](http://www.sical.cl)