

San Vendemiano, Dicembre 2009

DICHIARAZIONE/DECLARATION

La seguente dichiarazione attesta che le caldaie di produzione
della ditta D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA S.r.l. modelli:

CS/CSA 30 - 45 - 60 - 80 - 100 - 130 - 180 - 230 - 300

e modelli

CSI SPECIAL 40 - 100

e modelli

CSI 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100**CSI COMPACT 20 - 30 - 40**

rispettano i requisiti de cati dalla norma EN 303-5 ed i limiti per
rientrare nella classe on rendimenti di combustione, alla potenza
nominale superiore al 90% e rendimienti all'acqua, sempre a
potenza nominale, superiori all 88%.

Le prove sono state eseguite sia al 100% della petenza termica
nominale resa all'acqua ed anche alla potenza termica nominale
ridotta, pari al 30% della massima, presso il nostro laboratorio,
notificato ed autorizzato dal Ministero delle Attività Producttive,
secondo i report di prova N. CS-06-033.S1, CS-06-034.S3 e
CS-06-109.S2.

