

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Autorizado según Resolución Exenta de la Superintendencia de Electricidad y Combustible N°099 de fecha 17 de Enero de 2012.

TIPO DE CERTIFICACIÓN : EFICIENCIA ENERGÉTICA
CERTIFICADO N° : E-013-03-8362
FECHA DE EMISIÓN : 29 de Noviembre de 2013
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN : Ensayo de tipo, seguido del control regular de EMPLEADO los productos.
NORMAS Y ESPECIFICACIONES : ISO 5151; Ed.1.0; Año 1994
NCh3081; Año 2007 (PE 1/26/2).
SOLICITANTE : Ingeniería y Servicios Recal Ltda.
DIRECCIÓN SOLICITANTE : Blanco 15 I-3, Loteo Industrial Los Libertadores, Colina.
DECLARACIÓN DE INGRESO : 3110120423-8.

Se certifica el siguiente modelo de producto eléctrico, presentado según Solicitud de Certificación N°E-013-03-32135 de fecha 14 de Agosto de 2013.

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 1.1. DENOMINACIÓN TÉCNICA : Acondicionadores de Aire.
1.2. DENOMINACIÓN COMERCIAL : Aire Acondicionado.
1.3. MARCA : Uniclíma.
1.4. MODELO O TIPO : SM18CH410.
1.5. CLASE DE AISLACIÓN : I
1.6. PAIS DE ORIGEN : China.
1.7. PROCEDENCIA : China.
1.8. NOMBRE DEL FABRICANTE : Guangdong Chigo Air Conditioning Co. Ltd.
1.9. DIRECCIÓN DEL FABRICANTE : Fenggan Road, Lishui Town, Nanhai, Foshan City Guangdong China P C. 528244.
1.10. CERTIFICADO APROBACIÓN SEG. : E-013-03-8350.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de Funcionamiento	Frío y Calefacción	Clasificación en frío	C
Tipo de Unidad de Aire Acondicionado	Split / Muro	Consumo de energía (kWh/mes)	52,92
Tensión nominal (V~)	220-240	Capacidad de refrigeración (kW)	5,20
Frecuencia nominal (Hz)	50	Índice de eficiencia Energética (IEE)	2,95
Corriente nominal en calefacción (A)	N.A.	Capacidad de calefacción (kW)	5,71
Corriente nominal en frío (A)	N.A.	Clasificación en calefacción	C

INN, Acreditación CP 060
1 de 2

E-013-03-8362



SERVICIOS DE INGENIERÍA DE CALIDAD S.A.

Vasco de Gama N° 6266 - Teléfono (56-2) 277 87 78 - FAX : (56-2) 277 87 28 - Peñalolén - Santiago - Chile
COD.POST : 6932385 - E-Mail : sical@sical.cl - Web : www.sical.cl

3. OTROS ANTECEDENTES

N° de R.E. (SEC) que reconoce la Certificación Extranjera : No Aplica.
N° de certificado aprobación. Tipo, sello de calidad o marca de conformidad. : No Aplica.
Nombre(s) de (o los) laboratorio(s) donde se ejecutaron los Ensayos. : Silab Ingenieros S.A.
N° de Informe de Ensayo : I-EAAC-0033-2013.

4. USOS DEL PRODUCTO

Domésticos y similares.

5. APROBACIÓN Y VIGENCIA

- 5.1 En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente **Certificado de Aprobación**, de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias y normativas vigentes.
- 5.2 El presente Certificado tiene validez de 1 año a partir de la fecha de emisión. Sin embargo, si se efectuaran modificaciones en el artefacto que afecten sus características de funcionamiento y/o sus características generales de construcción, el presente certificado perderá su vigencia, y el artefacto modificado, deberá ser considerado como un nuevo producto para su aprobación.

6. ANTECEDENTES

- 6.1 Este Certificado se extiende en dos ejemplares.
- 6.2 N° de Informe de Ensayo : I-EAAC-0033-2013.
- 6.3 N° Certificado SEC asignado : 98935.





GIACOMO BIANCARDI P.
Representante Legal del
Organismo de Certificación



Mª CRISTINA OSORIO C.
Responsable Técnico del
Organismo de Certificación

GBP/mco/yls

INN, Acreditación CP 060
2 de 2

E-013-03-8362



SERVICIOS DE INGENIERÍA DE CALIDAD S.A.

Vasco de Gama N° 6266 - Teléfono (56-2) 277 87 78 - FAX : (56-2) 277 87 28 - Peñalolén - Santiago - Chile
COD.POST : 6932385 - E-Mail : sical@sical.cl - Web : www.sical.cl